

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/001429

AENOR certifica que la organización

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

con domicilio social en PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

suministra Sistema de detección de gas combustible

conforme con UNE-EN 60079-29-1:2010 (EN 60079-29-1:2007)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17.

Este certificado anula y sustituye al 030/001429, de fecha 2013-11-04

Fecha de primera emisión 2001-06-01

Fecha de modificación 2017-12-13

Fecha de expiración 2018-11-04



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión

030/001429

Anexo al Certificado

Marca Comercial FIDEGAS

Referencia	Tensión de alimentación	Salidas activas	Valores prefijados (LIE)	Para montar con las sondas
CA-2	220 V-	220 V-; 12 V-; contactos libres de potencial	12% y 20 %	S/3-2-..
CA-4	220 V-	220 V-; 12 V-; contactos libres de potencial.	12% y 20 %	S/3-2..
CA-8	220 V-	220 V-; 12 V-; contactos libres de potencial.	12% y 20 %	S/3-2..

Fecha de primera emisión 2001-06-01
Fecha de modificación 2017-12-13
Fecha de expiración 2018-11-04

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com