



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002390

AENOR certifica que | AENOR certifies that

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

Domicilio social / Registered office	PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)
suministra / supplies	Detector de monóxido de carbono (CO) en locales de uso doméstico y vehículos de recreo. / Carbon monoxide detector in premises for domestic use and recreational vehicles.
conformes con / in compliance with	UNE-EN 50291-1:2011 (EN 50291-1:2010) UNE-EN 50291-1:2011/A1:2013 (EN 50291-1:2010/A1:2012) UNE-EN 50291-2:2011 (EN 50291-2:2010)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.17.
Primera emisión / First issued	2015-05-05
Última emisión / Last issued	2025-05-05
Expiración / Validity	2030-05-05



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002390

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade Mark: FIDEGAS

Referencia / Reference	Gases detectados / Gases detected	Niveles prefijados de alarma / Preset alarm levels	Tensión de alimentación / Supply voltage	Aparato tipo / Type device
D-195 CO 12V	Monóxido de carbono(CO)	50 ppm; 100 ppm; 300 ppm.	12 Vdc	Tipo A
D-195i CO	Monóxido de carbono (CO)	50 ppm; 100 ppm; 300 ppm.	230 V~	Tipo A

Primera emisión / First issued 2015-05-05
Última emisión / Last issued 2025-05-05
Expiración / Validity 2030-05-05



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002388

AENOR certifica que | AENOR certifies that

COMERCIAL DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.L.

Domicilio social / Registered office PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

suministra / supplies **Detector de gases combustibles en vehículos recreativos y emplazamientos similares. / Combustible gas detector in recreational vehicles and similar locations.**

conformes con / in compliance with UNE-EN 50194-1:2011 (EN 50194-1:2009)
UNE-EN 50194-2:2019 (EN 50194-2:2019)

Marca Comercial / Trade Mark FIDEGAS

Referencia / Reference D-195i 12V

Gases detectados / Gases detected Gasolina (hexano) y GLP / Gasoline (hexane) and LPG

Límite de detección (LIE) / Detection limit 17%

Tensión de alimentación / Supply voltage 12 Vdc

Aparato tipo / Device type Tipo A

Centro de producción / Production site PO UBARBURU, 12 20014 SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa - España)

Esquema de evaluación / Assessment scheme Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.17. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.17.

Primera emisión / First issued 2015-05-05

Última emisión / Last issued 2025-05-05

Expiración / Validity 2026-08-15



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com